

Pôle Veille et Sécurité sanitaires et environnementales

Courriel : ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr

Téléphone : 03 88 76 79 86

SDEA ALSACE MOSELLE
ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE
SCHILTIGHEIM - BP 10020
67013 STRASBOURG CEDEX

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE AU TITRE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

SDEA - PERIMETRE DE WINGEN

Prélèvement et mesures de terrain du 18/11/2020 à 12h01 réalisé pour l'ARS Grand Est par le Centre d'analyses et de recherches

Nom et type d'installation : NOUVELLE STATION DE WINGEN (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : SORTIE NOUVELLE STATION DE WINGEN - WINGEN (SORTIE NOUVELLE STATION DE TRAITEMENT)

Code point de surveillance : 000008903

Type d'analyse : RENF

Numéro de prélèvement : 06700230830

Référence laboratoire : CAN2011-3538

Conclusion sanitaire

Eau destinée à la consommation humaine conforme aux références de qualité réglementaires pour les paramètres analysés.

Strasbourg, le 24 novembre 2020

Pour le Directeur Général,
L'ingénieur d'études sanitaires



Hervé CHRETIEN

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

PLV n° 06700230830

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Mesures de terrain						
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'air	10,1	°C				
Température de l'eau	10,9	°C				25

PLV n° 06700230830

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Analyse laboratoire						
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
Activité Radon 222	<6,30	Bq/L				100,0